

Министерство энергетики Российской Федерации
Департамент Государственного энергетического надзора и энергосбережения
Региональное Управление "ЦЕНТРОСЭНЕРГОНАДЗОР"

Управление Государственного энергетического надзора по Владимирской области
"ВЛАДИМИРГОСЭНЕРГОНАДЗОР"

600009, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, 92. Телефон (0922) 23-65-15, 23-02-41. Факс (0922) 23-16-23

14.09.2000 № 1167а/14-1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по энергетическому обследованию ОП «Владимирская ТЭЦ» ОАО
«Владимирэнерго», проведенному ЗАО «Ивэнергосервис»**

Фирмой энергоаудитором ЗАО «Ивэнергосервис» в период с 11.09.99 г. по 31.03.2000 г. проведено первичное энергетическое обследование ОП «Владимирская ТЭЦ» ОАО «Владимирэнерго». Обследование проводилось по договору № 30/220/99 от 08.10.99 г. и дополнительному соглашению к договору об изменении сроков выполнения работ в связи с несвоевременным финансированием между ЗАО «Ивэнергосервис» и ОАО «Владимирэнерго».

Первичное энергетическое обследование Владимирской ТЭЦ проводилось по «Программе энергетических обследований тепловых электрических станций», утвержденной Департаментом Госэнергонадзора (руководитель Б.П. Варнавский), разработанной на ее основе рабочей программой первичного энергетического обследования Владимирской ТЭЦ, а также, в соответствии с требованиями федерального закона от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении», и «Правилами проведения энергетических обследований», утвержденных 25.03.98 г. Первым заместителем Министра топлива и энергетики В.И. Оттом.

В связи с отсутствием в полном объеме технической и отчетной документации первые два этапа были объединены и работы выполнялись по всем объектам ТЭЦ одновременно. Результаты работы обсуждались на заседаниях рабочей группы в присутствии представителей Управления «Владимиргосэнергонадзор», где намечалась программа дальнейшего обследования.

По результатам обследования фирмой энергоаудитором представлены следующие материалы:

- отчет о проведении энергетического обследования;
- топливно-энергетический баланс;
- энергетический паспорт;
- рекомендации по повышению эффективности использования ТЭР;
- рекомендации по перспективному развитию ТЭЦ и внедрению энергосберегающих технологий.

В энергетический паспорт включено 31 мероприятие по улучшению технико-экономических показателей работы ТЭЦ с общим экономическим эффектом 130,6 млн. руб. (97 470 т.у.т.) при затратах на внедрение в объеме 70 млн. руб., со сроками окупаемости по отдельным мероприятиям от 0,1 до 3,2 года. При условии стабильного финансирования выполнение предложенных мероприятий позволит снизить объемы потребления топлива на 10%.

Управление «Владимиргосэнергонадзор» оценивает результаты проведенного ЗАО «Ивэнергосервис» первичного энергетического обследования Владимирской ТЭЦ положительно и рекомендует ОАО «Владимирэнерго» совместно с Региональной энергетической комиссией обеспечить реализацию предложенных мероприятий.

Начальник Управления


Н.А. Демин